



MOTORTRONICS™

Solid State AC Motor Control

VMX-synergy™

QUICK START GUIDE

200 - 480V, 17 - 477 Amps, 10 - 400 HP



- 3.5" Full Color Touch Screen
- 42 Application Profiles
- Easy to setup in less than a minute
- Full I²t Motor Overload Protection
- Built-in iERS – intelligent Energy Recovery System
- Internally Bypassed
- Lifetime Application Event Logging Diagnostics



Intelligent Energy Recovery (iERS)

iERS can produce energy savings in suitable applications. However, the user should have an understanding of the application and load characteristic before enabling the feature.

Loads which exhibit frequent changes in motor torque may cause the VMX-synergy unit to switch rapidly between the iERS on state and the 'bypassed' state as the motor torque changes. If left unchecked, such switching may cause premature wear of the internal bypass components and may invalidate the warranty.

If the loaded / unloaded state changes more than 4 times per minute, iERS should not be enabled.

Applications that are typically well suited to the iERS feature include; Artificial Lift Pump Jacks, Injection Molding Machines, Mixers, Saws, Rolling Mills, Grinders, Hydraulic Pumps, Crushers, Conveyors, Compressors and Vertical Transport applications.

If the user requires further support regarding the suitability of the application, he should seek support from Motortronics Inc or an Authorized Distributor before enabling the iERS function.



Safety

Important information

Installers should read and understand the instructions in this guide prior to installing, operating and maintaining the soft start. The following symbols may appear in this guide or on the soft start to warn of potential hazards or to draw attention to certain information.



Dangerous Voltage

Indicates the presence of a hazardous voltage which could result in personal injury or death.

Tension dangereuse

Indique la présence d'une tension dangereuse qui peut entraîner des blessures ou la mort.



Warning/Caution

Indicates a potential hazard. Any instructions that follow this symbol should be obeyed to avoid possible damage to the equipment, and personal injury or death.

Avertissement/Mise en garde

Indique un danger potentiel. Toutes les instructions suivant ce symbole doivent être observées, afin d'éviter les dommages de l'équipement et les blessures ou la mort.

Protective Earth (Ground)

Indicates a terminal which is intended for connection to an external conductor for protection against electric shock in case of a fault.

Mise à la terre (Masse)

Indique une borne dont l'usage prévu est d'être connecter à conducteur externe pour assurer la protection contre les chocs électriques en cas de défauts.

Caution Statements

The examples and diagrams in this manual are included solely for illustrative purposes. The information contained in this manual is subject to change at any time and without prior notice. In no event will responsibility or liability be accepted for direct, indirect or consequential damages resulting from the use or application of this equipment.

Mises en garde

Les exemples et les schémas de ce manuel ne sont donnés qu'à titre illustratif. Les informations présentées dans ce manuel peuvent être modifiées sans avis préalable. En aucun cas nous n'assumons la responsabilité ou l'obligation pour les dommages directs, indirects ou consécutifs qui résultent de l'utilisation ou application de cet équipement.

Short Circuit

Motortronics soft starts are not short circuit proof. After severe overload or short circuit, the operation of the soft start should be fully tested by an authorized service agent.

Court-circuit

Les démarreurs progressifs Fairford ne sont pas à l'épreuve des courts-circuits. Après une forte surcharge ou un court-circuit, le fonctionnement du démarreur progressif doit être intégralement vérifié par un agent de maintenance agréé.

Safety (continued)



- VMX-synergy™ soft starts contain dangerous voltages when connected to the mains supply. Only qualified personnel that have been completely trained and authorised, should carry out installation, operation and maintenance of this equipment.

- Les démarreurs progressifs VMX-synergy™ contiennent des tensions dangereuses, lorsqu'ils sont connectés à la tension secteur. Les activités d'installation, d'utilisation et d'entretien de cet équipement doivent être effectuées par un personnel qualifié, dûment formé et habilité.*

- Installation of the soft start must be made in accordance with existing local and national electrical codes and regulations and have a minimum protection rating.

- Le démarreur progressif doit être installer conformément au code local et nationale d'électricité et à la réglementation en vigueur, et il doit avoir un indice de protection minimal*

- It is the responsibility of the installer to provide suitable grounding and branch circuit protection in accordance with local electrical safety codes.


- Il appartient à l'installateur d'assurer la mise à la terre et la protection du circuit de branchement, conformément au code de sécurité électrique local.*

- This soft start contains no serviceable or reusable parts.

- Ce démarreur progressif ne contient pas de pièces réparables ou réutilisables*

- The STOP function of the soft start does not isolate dangerous voltages from the output of the soft start. An approved electrical isolation device must be used to disconnect the soft start from the incoming supply before accessing electrical connections.

- La fonction STOP du démarreur progressif n'isole pas les tension dangereuses en sortie du démarreur progressif. Avant d'accéder aux raccordement électriques, il faut utiliser un dispositif d'isolation électrique approuvé pour déconnecter le démarreur progressif de la*




Environment - Installation

Dimensions

Size 1: VMX-SGY-101 to VMX-SGY-117



Dimensions



VMX-SGY-101 to VMX-SGY-105 lower fan only

Weight = 3.50 kg (7.71 lbs)


Fitting



Air Flow



Size 2: VMX-SGY-201 to VMX-SGY-205

Dimensions



Weight = 6.50 kg (14.33 lbs)

Fitting




Air Flow

Environment - Installation


Size 3: VMX-SGY-301 to VMX-SGY-305

Dimensions




Weight = 16.00 kg (35.27lbs)

Fitting




Dimensions (continued)

Size 3: VMX-SGY-307 to VMX-SGY-309



Weight = 21.20 kg (46.73lbs)

Fitting



Environment - Installation



Enclosure Ventilation

When installing a VMX-synergy™ into an enclosure, ventilation must be provided if the heat output of the unit is greater than the cabinet will dissipate. Use the following formula to determine the fan requirement. An allowance has been incorporated into the formula so that the figure for Q is the air delivery in the fan supplier's data.

The maximum power dissipation occurs when energy saving.

Heat dissipated can be approximated with the formula:-

Watts (VMX-synergy™) = 1/2 x VMX-synergy™ current rating x 3

Ventilation intérieure

Lorsque VMX-synergy™ est installé dans une armoire, il faut assurer sa ventilation, si la chaleur produite de l'unité est plus importante que la capacité de dissipation de l'armoire. Utiliser la formule suivante pour déterminer la demande de ventilateur. Une tolérance a été incorporée dans la formule, ainsi la figure donnée dans Q est le débit d'air indiqué dans les données du fournisseur du ventilateur.

La puissance maximale de dissipation est atteint en mode économie d'énergie.

La chaleur dissipée peut être estimée par la formule suivante :

Watts (VMX-synergy™) = 1/2 x courant nominal VMX-synergy™ x 3

$$Q = \frac{4 \times Wt}{(T_{max} - T_{amb})}$$

Q = volume of air (cubic metres per hour-m3/h)

Wt = Heat produced by the unit and all other heat sources within the enclosure (Watts)

T_{max} = Maximum permissible temperature within the enclosure (50°C for a fully rated VMX-synergy™)

T_{amb} = Temperature of the air entering the enclosure (°C)

If you prefer to work in CFM, substitute °F for °C. Q is now in CFM

Q = quantité d'air (mètre cube par heure - m3/h)

Wt = Chaleur produite par l'unité et toutes autres sources de chaleur dans l'armoire (Watts)

T_{max} = Température maximale admissible dans l'armoire (50°C pour VMX-synergy™ en puissance maximale)

T_{amb} = Température de l'air entrant dans l'armoire (°C)

Pour calculer en CFM, remplacer °C par °F. Ainsi Q est en CFM.

Wiring Connection

#	Required rating	Programmable	Default	Description	Representative of terminal label. See TABLE 1, Us for AC supply rating as marked on actual VMX-synergy model		Description	Default	Programmable	Required rating
#1				Group input common	D1COM	11	group 1 relay common			
#1	SEE TABLE 1, UC	yes	start/stop	opto-coupled input	D1-1I	12	relay N/C	fault	yes	230Vac 1A AC15, 30Vdc 0.5A Resistive
#1	SEE TABLE 1, UC	yes	None	opto-coupled input	D1-2I	24	relay N/O	fault	yes	230Vac 1A AC15, 30Vdc 0.5A Resistive
				group 2 input common	D2COM	33	group 2 relay common			
	SEE TABLE 1 ,UC	yes	reset	opto-coupled input	D2-1I	34	relay N/O	running	yes	230Vac 1A AC15, 30Vdc 0.5A Resistive
				not used		44	relay N/O	end of start	yes	230Vac 1A AC15, 30Vdc 0.5A Resistive
	3 x PTC in series (130°C)		OFF	thermistor	PTC+	A0	analog output	0-10V	yes	0 to 10V 10mA / 4-20mA
	3 x PTC in series (130°C)		OFF	thermistor	PTC-	ACOM	analog 0V			0V
				Signal ground		AI	analog input	0-10V	Yes	0 to 10V 10mA / 4-20mA
#3	SEE TABLE 1. US			control supply	N 110-230 Vac	0Vdc	control supply			SEE TABLE 1 , US #3
#3	SEE TABLE 1. US			control supply	L	24Vdc	control supply			SEE TABLE 1, US #3

VMX-SGY-101 to SGY-305 Control Power Consumption 60W

VMX-SGY-307 to SGY-309 Control Power Consumption 120W

Table 1: Interface Control Voltages, 2 Amp supply (continuous).

Model No (s):	Us (+10% -15%)	Uc (+10% -15%)	Notes
VMX-SGY-101-4-01 to VMX-SGY-305-4-01	110 - 230Vac or 24Vdc		
VMX-SGY-307-4-02 / VMX-SGY-309-4-02	110Vac	110Vac or 230Vac or 24Vdc. 230Vac factory default. 230Vac défaut d'usine.#4	The system can have either a 110/230V acmains or 24Vdc input NOT both. Le système peut avoir soit une alimentation principale de 110/230 Vac ou de 24 Vdc, mais en aucun cas les deux simultanément.
VMX-SGY-307-4-03 / VMX-SGY-309-4-03	230Vac		
VMX-SGY-401-4-02 to VMX-SGY-505-4-02	110 - 230Vac or 24Vdc		
VMX-SGY-401-4-03 to VMX-SGY-503-4-03	110Vac		
VMX-SGY-101-4-01 to VMX-SGY-305-4-01	230Vac		

*24Vdc Specification

24Vdc 60W

Residual ripple 100mV

Spikes/switiching Peaks 240mV

Turn On/Off response

No overshoot of V out



Oversoltage voltage protection output

voltage must be clamped to <30Vdc

Notes	
#1	The programmed digital input setting on D1COM, D1-1I, D1-2I must correspond to the voltage applied to these terminals to avoid risk of damage to the equipment. Afin d'éviter d'endommager l'équipement, le réglage de l'entrée numérique programmé sur D1COM, D1-1I, D1-2I doit correspondre à la tension appliquée à ces bornes.
#2	The programmed digital input setting on D2COM, D2-1I must correspond to the voltage applied to these terminals to avoid risk of damage to the equipment. Afin d'éviter d'endommager l'équipement, le réglage de l'entrée numérique programmé sur D2COM, D2-1I doit correspondre à la tension appliquée à ces bornes.
#3	The control supply can be 110 to 230Vac applied to the N, L terminals or 24Vdc applied to the 0Vdc, 24V input terminals. The correct voltage as specified must only be applied to one of these supply inputs to avoid risk of damage to the equipment. L'alimentation contrôle peut être 110 à 230 Vca, appliquée aux bornes N et L, ou 24 Vcc, appliquée aux bornes d'entrée de 0 Vcc, 24 V. Afin d'éviter d'endommager l'équipement, la tension appropriée selon les indications ne doit être appliquée qu'à une entrée d'alimentation.
#4	Refer to VMX-synergy User Manual for factory default settings. / Référer au la Manuel de Programmation pour des paramètres par défaut d'usine



Wiring Connection

In Line



Soft start must be grounded

In Delta



Note: Circuit breaker isolation alone is not allowed for In Delta operation. K1 (Main contactor) controlled by the Running relay MUST be used for isolation.

⚠️ For suitable short circuit protection devices (SCPD's) see short Circuit Protection in the Technical Information/ standards section of this guide. *Pour un dispositif de protection approprié contre le court-circuit, voir la protection contre le court-circuit dans la section « Informations techniques/normes » du présent guide.*

⚠️ For wire size and torque requirements see Technical Information/ standards section of this guide. *Pour les dimensions de câble et les besoins en couple, voir la section « Informations techniques/normes » du présent guide.*


⚠️ In Delta For this configuration applying the equation.
 $VMX\text{-synergy } le = ie \text{ (motor)} / \sqrt{3}$
 Allows lower current rating VMX-synergy than the motor.
 When In Delta configuration is used a line contactor controlled by VMX-synergy MUST be used with the In Delta Firing Mode selected in the advanced menu.

⚠️ *En Delta Pour cette configuration, appliquer l'équation.*
suivante : $VMX\text{-synergy } le = ie \text{ (moteur)} / \sqrt{3}$
Cela permet le courant nominal inférieur de VMX-synergy par rapport au moteur.
Lorsque En Delta configuration est utilisée, IL FAUT utiliser un sectionneur principal contrôlé par VMX-synergy, En Delta mode de fonctionnement, sélectionné dans


Wiring Connection

3 Wire Control Diagram

110/230Vac control supply (U_s) and digital input (U_c) programming.




3 Wire Control Diagram 24Vdc control supply (U_s) and digital input (U_c) programming (only applicable to VMX-SGY-101 to VMX-SGY-305)




CAUTION

- | | |
|----|---|
| #1 | <p>REFER to TABLE 1 on page 8 for input control voltages.
These recommended wiring diagrams are specifically where the control supply voltage (U_s) is identical to the control circuit voltage (U_c) and not to be supplied separately. Other wiring configurations must also be in accordance with existing local and national codes and regulations.
RÉFÉRER au TABLEAU 1 à la page 8 pour des tensions de contrôle d'entrée.
Ces schémas de câblage sont recommandées spécifiquement lorsque la tension d'alimentation de commande (U_s) est identique à la tension du circuit de commande (U_c). U_s et U_c ne doivent pas être alimentés séparément. Toutes les configurations de câblage doivent également être en conformité avec les codes et les règlements locaux et nationaux en vigueur.</p> |
| #2 | <p>Power factor correction capacitors must NOT be positioned between the soft start and the motor or there is a risk of damaging thyristors due to current peaks.
Condensateurs de correction de facteur de puissance NE doivent pas être placés entre le moteur et le démarreur progressif ou il y a un risqué d'endommager les thyristors en raison des pics de courant.</p> |

110/230Vac (US) and (UC) user programmable control diagram



24Vdc (US) and (UC) user programmable control diagram (only applicable for VMX-SGY-101 to VMX-SGY-305)




User programmable Inputs are fully programmable

D1 - 1I = High Start / Low Stop
D1 - 2I = None
D2 - 1I = High Reset

1) Optional high reset. If this reset is required ensure "User Programmable" is selected in the control method menu found in the Digital Inputs menu. If you would prefer the reset to work by removing and reapplying the Start Signal on D1 - 1I then select "Two wire control" in the control method menu.

Motor Reversing Circuit

Soft start reversing circuit without soft stop, it shows the main components required. You must follow your local wiring and electrical regulations when constructing this circuit, set to 'User Programmable' control




Item	Description
K1, K2	AC3 rated forward/reverse contactors
K1A, K2A	1 second drop out delay timers
VMX-synergy	VMX-synergy soft start

⚠ CAUTION



REFER to TABLE 1 on page 8 for input control voltages.
RÉFÉRER au TABLEAU 1 à la page 8 pour des tensions de contrôle d'entrée.

Sequential Soft Start Diagram



CAUTION

REFER to TABLE 1 on page 8 for input control voltages.
RÉFÉRER au TABLEAU 1 à la page 8 pour
des tensions de contrôle d'entrée.



Notes

Soft Starter must have stop time set to 0T1
Time between K1 or K3 closing and the
starter being energized - 0.5 sec minimum.
T2 Time between B1 closing and K3 closing
-Dependent on application - 0.5 sec
minimum.

Set to 'Two wire control'


Emergency stop switch cuts off control
supply and drops out starter and motors.
Stop switch drops control supply from
contactors and timers stopping both motors.
Start switch initiates soft start then bypass
of motor 1 immediately followed by soft
start then bypass of motor 2.

Soft Starter must be rated for combined
starting duty.

The control logic can be continued for more
motors.

The thermal capabilities of VMX-synergy
should be considered.

Programming



Rating Table

Type	IEC, I _e A ³⁾	kW ¹⁾		UL, FLA A ⁴⁾	HP ²⁾				Control supply U _s
		230V	400V		200V	208V	220-240V	440-480V	
VMX-SGY-101	17	4	7.5	17	3	5	5	10	24Vdc or 110Vac to 230Vac
VMX-SGY-103	22	5.5	11	21	5	5	5	15	
VMX-SGY-105	29	7.5	15	27	7.5	7.5	7.5	20	
VMX-SGY-107	35	7.5	18.5	34	10	10	10	25	
VMX-SGY-109	41	11	22	40	10	10	10	30	
VMX-SGY-111	55	15	30	52	15	15	15	40	
VMX-SGY-113	66	18.5	37	65	20	20	20	50	
VMX-SGY-115	80	22	45	77	20	25	25	60	
VMX-SGY-117	100	30	55	96	30	30	30	75	
VMX-SGY-201	132	37	75	124	40	40	40	100	
VMX-SGY-203	160	45	90	156	50	50	60	125	
VMX-SGY-205	195	55	110	180	60	60	60	150	
VMX-SGY-301	242	75	132	242	75	75	75	200	
VMX-SGY-303	302	90	160	302	100	100	100	250	
VMX-SGY-305	361	110	200	361	125	125	150	300	
VMX-SGY-307	430	132	250	414	150	150	150	350	110Vac
VMX-SGY-309	500	150	280	477	150	150	150	400	
VMX-SGY-307-2	430	132	250	414	150	150	150	350	230Vac
VMX-SGY-309-2	500	150	280	477	150	150	150	400	


1) Rated operational powers in kW according to IEC 60072-1 (primary series) corresponding to IEC current rating.

2) Rated operational powers in HP according to UL508 corresponding to FLA current rating.

3) The IEC, I_e rating will apply for EN 60947-4-2 max rating index 195A: AC-53a: 3.5-17: 90-5 and 500A: AC-53a: 3.5-17: 90-3.

4) The UL, FLA rating applies for a maximum surrounding air temperature of 122°F (50°C).

Technical Information




* Please note: When the overload has tripped there is a forced cooling time to allow the overload to recover before the next start.

Technical Information & Standards

Rated operational voltages	U_e	200Vac to 480Vac				
Rated operational current	I_e	See Rating table				
Rating index		VMX-SGY-101 to 205	le: AC-53a: 3.5-17: 90-5			
		VMX-SGY-301 to 309	le: AC-53a: 3.5-17: 90-3			
Rated frequency	50 to 60Hz					
Rated duty	Uninterrupted					
Form designation	Form I Internally bypassed					
Rated insulation voltage	U_i	480V				
Rated impulse withstand voltage	U_{imp}	Main circuit	4kV			
		Control supply circuit	2.5kV			
IP code		Main circuit	IPOO (IP 20 optional)			
		Supply and control circuit	IP 20			
Pollution degree		2				
Rated conditional short-circuit current and type of co-ordination with associated short circuit protective device (SCPD).	Type I co-ordination. See short circuit protection table for rated conditional short-circuit current and required current rating and characteristics of the associated SCPD					
Rated control circuit voltage (programmable)	U_c	24Vdc, 110Vac or 230Vac	Protect with 4A UL Listed fuse			
Rated control supply voltage	U_s	See Rating table, 2 Amp supply (continuous).				
Relay specification	AC-15 230Vac, 1A DC-13 30Vdc, 0.7A					
EMC Emission levels	EN 55011	Class A ①				
EMC Immunity levels	IEC 61000-4-2	8kV/air discharge or 4kV/contact discharge				
	IEC 61000-4-3	10 V/m				
	IEC 61000-4-4	2kV/5kHz (main power and ports) 1kV/5kHz (signal ports)				
	IEC 61000-4-5	2kV line-to-ground 1kV line-to-line				
	IEC 61000-4-6	10V				
Humidity	Max. 85% non-condensing, not exceeding 50% at 122°F					
① NOTICE: This product has been designed for environment A. Use of this product in environment B may cause unwanted electromagnetic disturbances, in which case the user may be required to take adequate mitigation measures.						

Standards



-4°F (-20°C) to 122°F (50°C). Above 122°F (50°C) de-rate linearly by 0.12 % of VMX-synergy Ie per °F to a maximum of 140°F (60°C).



Altitude above sea level 3281ft (1000m). Above 3281ft de rate by 1% of **VMX-synergy** Ie per 328ft (100m) to a maximum altitude of 6532ft (2000m)

Please note for higher temperatures and altitudes contact your supplier.

VMX-synergy models bearing the ETL listing mark are ETL UL508 and CSA C22.2 No.14 listed to US and Canadian safety standards respectively.

Short circuit protection

#1 Suitable for use in a circuit delivering not more than I_q rms Symmetrical Amperes, 480 Volts maximum, when protected by Class J time delay fuses with a maximum rating of Z_1 or by a circuit breaker with a maximum rating of Z_2 as in table below.

#2 Correctly selected semiconductor fuses can provide additional protection against damage to the VMX-synergy unit (this is sometimes referred to as type 2 co-ordination). These semiconductor fuses are recommended to provide this increased protection

Type designation (VMX-SGY-)			101	103	105	107	109	III	II3	II5	II7
Rated operational current	I_e	A	17	22	29	35	41	55	66	80	100
Rated conditional short circuit current	I_q	kA	5	5	5	5	5	5	5	10	10
Class J time-delay fuse #1	Maximum rating Z_1	A	30	40	50	60	70	100	125	150	175
UL Listed inverse-time delay-circuit breaker #1	Maximum rating Z_2	A	60	60	60	60	60	150	150	250	300
Semiconductor fuse (class aR) #2	Type	Mersen 6,9 URD 30__ Bussmann 170M30__ Bussmann 170M31__ Bussmann 170M32__ SIBA 20 61__									
	Fuse Rating	A	100	100	160	160	160	200	200	250	315

Short Circuit protection (continued).

Type designation (VMX-SGY-)			201	203	205	301	303	305	307	309	
Rated operational currents		I _e	A	132	160	195	242	302	361	430	500
Rated conditional short circuit current		I _q	kA	10	10	10	18	18	18	18	18
Class J time-delay fuse #1		Maximum rating Z ₁	A	225	300	350	450	500	500	600	600
UL Listed inverse-time delay-circuit breaker #1		Maximum rating Z ₂	A	350	450	500	700	800	1000	1000	1000
Semiconductor fuse (class aR) #2	Type	A	Mersen 6,9 URD 31__ Bussmann 170M40__ Bussmann 170M41__ Bussmann 170M42__ SIBA 20 61__				Mersen 6,9 URD 33__ Bussmann 170M60__ Bussmann 170M61__ Bussmann 170M62__ SIBA 20 63__				
	Fuse rating	A	400	550	550	700	800	900	1000	1100	

Short Circuit protection for 65kA fault current

Type designation (eg. VMX-SGY-...)			101	103	105	107	109	111	113	115	117
Rated operational currents	I _e	A	17	22	29	35	41	55	66	80	100
Rated conditional short circuit current	I _q	kA	65	65	65	65	65	65	65	65	65
Class J time-delay fuse #1	Maximum rating Z ₁	A	25	30	40	45	60	70	80	100	125
UL Listed inverse-time delay circuit breaker #1	Maximum rating Z ₂	A	60	60	60	60	60	100	100	-	-

Type designation (eg. VMX-SGY-...)			201	203	205	301	303	305	307	309
Rated operational currents	I _e	A	132	160	195	242	302	361	430	500
Rated conditional short circuit current	I _q	kA	65	65	65	65	65	65	65	65
Class J time-delay fuse #1	Maximum rating Z ₁	A	175	200	250	350	400	450	600	600
UL Listed inverse-time delay circuit breaker #1	Maximum rating Z ₂	A	-	-	-	450	450	450	600	600

Wire sizes and torques

Terminal	Models (VMX-SGY-)	Wire Size		Torque	
		mm ²	AWG	Nm	lb-in
Main Terminals Cu STR 167°F (75°C) only	Terminal	101 to 117	2.5 - 70	12 - 2/0	9
		201 to 205	4 - 185	12-350MCM	
	M10 bolt	301 to 305	2 x 95	2 x 2/0	14
		307 to 309	2 x 150	2 x 350MCM	123
Control terminals	All models	0.2-1.5	24-16	0.5	4.5
Protective Earth ¹⁾ Cu Only Single conductor	M6 stud	101	≥ 4	≥ 12	
		103 to 111	≥ 6	≥ 10	8
		113 to 117	≥ 10	≥ 8	
	M8 stud	201 to 205	≥ 16	≥ 6	
		301	≥ 25	≥ 4	
		303 to 305	≥ 35	≥ 3	12
		307 to 309	≥ 35	≥ 2	105

1) Protective Earth wire size based on bonding conductor requirements of UL508 and UL508A and CSA C22. No.14

- (en) Electric current! Danger to life!**
Only skilled or instructed persons may carry out the operations.
- (de) Lebensgefahr durch Strom!**
Nur Elektrofachkräfte und elektrotechnisch unterwiesene Personen dürfen die im Folgenden beschriebenen Arbeiten ausführen.
- (fr) Tension électrique dangereuse!**
Seules les personnes qualifiées et averties doivent exécuter les travaux ci-après.
- (es) ¡Corriente eléctrica! ¡Peligro de muerte!**
El trabajo a continuación descrito debe ser realizado por personas cualificadas y advertidas.
- (it) Tensione elettrica: Pericolo di morte!**
Solo persone abilitate e qualificate possono eseguire le operazioni di seguito riportate.
- (zh) 触电危险！**
只允许专业人员和受过专业训练的人员进行下列工作。
- (ru) Электрический ток! Опасно для жизни!**
Только специалисты или проинструктированные лица могут выполнять следующие операции.
- (nl) Levensgevaar door elektrische stroom!**
Uitsluitelijk deskundigen in elektriciteit en elektrotechnisch geïnstrueerde personen is het toegestaan, de volgend beschreven werkzaamheden uit te voeren.
- (da) Livsfare på grund af elektrisk strøm!**
Kun uddannede el-installatører og personer der er instruerede i elektrotekniske arbejdsopgaver, må udføre de nedenfor anførte arbejder.
- (el) Προσοχή, κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!**
Οι εργάτες, που αναφέρονται στη συνέχεια θα πρέπει να εκτελούνται μόνο από ηλεκτρολόγους και ηλεκτροτεχνίτες.
- (pt) Perigo de vida devido a corrente eléctrica!**
Apenas electricistas e pessoas com formação electrotécnica podem executar os trabalhos que a seguir se descrevem.
- (sv) Livsfara genom elektrisk ström!**
Endast utbildade elektiker och personer som undervisats i elektroteknik får utföra de arbeten som beskrivs nedan.
- (fi) Hengenvaarallinen jännite!**
Vain päätevat sähköasentajat ja opastusta saaneet henkilöt saavat suorittaa seuraavat työt.
- (cs) Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!**
Níže uvedené práce směřují provádět pouze osoby s elektrotechnickým vzděláním.
- (et) Eluohlik! Elektrilöögiolt!**
Järgnevalt kirjeldatud töid tohib teostada ainult elektrilaia spetsialist või elektrotehnilise instrueerimise läbinud personal.
- (hu) Életveszély az elektromos áram révén!**
Csak elektromos szakemberek és elektrotechnikában képzett személyek végezhetik el a következőben leírt munkákat.
- (lv) Elektriskā strāva apdraud dzīvību!**
Tālāk aprakstītos darbus drīkst veikt tikai elektrospeciālisti un darbam ar elektrotehniskām iekārtām iestrūtās personas!
- (lt) Pavojus gyvybei dėl elektros srovės!**
Tik elektrikai ir elektrotechnikos specialistai gali atlikti žemiau aprašytus darbus.
- (pl) Porażenie prądem elektrycznym stanowi zagrożenie dla życia!**
Opisane poniżej prace mogą przeprowadzać tylko wykwalifikowani elektrycy oraz osoby odpowiednio poinstruowane w zakresie elektrotechniki.
- (sl) Življenska nevarnost zaradi električnega toka!**
Spodaj opisana dela smejo izvajati samo elektrostrokovnjaki in elektrotehnično poučeno osebe.
- (sk) Nebezpečenstvo ohrozenia života elektrickým prúdom!**
Práce, ktoré sú nižšie opísané, smú vykonávať iba elektroobormiči a osoby s elektrotechnickým vzdelením.
- (bg) Опасност за живота от електрически ток!**
Операции, описани в следващите раздели, могат да се извършват само от специалисти-електротехници и инструктиран електротехнически персонал.
- (ro) Atenție! Pericol electric!**
Toate lucrările descrise trebuie efectuate numai de personal de specialitate calificat și de persoane cu cunoștințe profunde în electrotehnică.

California Customers: California Proposition 65 Warning

WARNING: this product and associated accessories may contain chemicals known to the State of California to cause cancer, birth defects, or other reproductive harm. For more information visit <https://p65warnings.ca.gov>

VMX-SGY-QSG – 09/08/20



MOTORTRONICS™

Solid State AC Motor Control

VMX-synergy™

Premium Digital Soft Starter

www.motortronics.com